



# Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8

příspěvková organizace  
E. Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem, PSČ 400 11

## REFERENCE PO VYČIŠTĚNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU


Srovnání spotřeby tepla za měsíce prosinec r. 2015 a 2016 a leden až duben r. 2016 a 2017

měsíc dnů	spotřeba GJ	počet vyuč. dnů	měsíc	spotřeba v GJ	počet vyuč.
prosinec 2015	280,5	14	prosinec 2016	502,6	16
leden 2016	696,7	19	leden 2017	596,07	21
únor 2016	415,6	16	únor 2017	434,95	17
březen 2016	377,16	20	březen 2017	330,52	20
duben 2016	247,25	21	duben 2017	197,26	17

Ke spotřebě tepla doplňuji ještě některé skutečnosti.:

Od vyčištění topného systému bylo v místnostech citelně tepleji a proto jsme v prosinci 2016 postupně upravovali nastavení regulátorů tepla. V lednu 2017 byla zjištěna porucha na hlavním měřiči THMÚ a tudíž byla spotřeba dodavatelem přepočítána z předchozích období. Letošní zima byla znatelně studenější a delší než zima minulá, hlavně měsíc únor, přesto je již znát z přehledu mírná denní úspora oproti výrazně teplejšímu loňskému roku. V měsíci březnu a dubnu 2017 jsme topili ve všech vyučovacích dnech, kdežto v roce 2016 jsme již v březnu a hlavně v dubnu některé dny netopili. Z přehledu je zřejmá největší úspora v měsíci březnu, kde je stejný počet vyučovacích dnů, ale podle vyjádření pana školníka se topilo více než v předchozím roce. Největší úspora tepla bude pravděpodobně v tělocvičnách, kde jsme po vyčištění topení několikrát snižovali teplotu na regulátoru.

Jsme jedinou ústeckou školou, která v měla v minulém topném období nižší spotřebu tepla oproti předchozím teplejším letům. Návrh vyčištění topného systému odhadujeme nejpozději do 2 let.

  
Mgr. Bc. Martin Alinče  
ředitel školy  
Základní škola Ústí nad Labem,  
E. Krásnohorské 3084/8  
příspěvková organizace  
400 11 Ústí nad Labem